

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Wood Protector Przeciwoogniowy Impregnat do drewna FIRESTOP Koncentrat**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego<sup>1)</sup>: **1**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Środek ogniochronny do zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i elementów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych, owadów technicznych szkodników drewna oraz biokorozji.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**DEKSPOL P.P.H. Iwona Oleszak  
61-047 Poznań, Ul. Terespolska 13  
Zakład Produkcyjny: 62-300 Września, ul. Kościuszki 14**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: -  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji<sup>2)</sup>:  
-  
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/1687 Wydanie 1**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Instytut Techniki Budowlanej**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu<sup>2)</sup>:  
**Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, 020-UWB-0407/W**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań                                                                                                                                                                                                          | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Agresywność korozyjna roztworu wobec stali                                                                                                                                                                                                                                                          | średnia, malejąca                | -                   |
| Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, po starzeniu, przez odparowanie, impregnacja powierzchniowa, g/m <sup>2</sup><br>(w przeliczeniu na koncentrat), grzyby testowe:<br>- <i>Coniophora puteana</i><br>- <i>Poria placenta</i><br>- <i>Gleophyllum trabeum</i> | ≤ 50<br>≤ 50<br>≤ 50             | -                   |
| Skuteczność zabezpieczenia przeciwko rozkładającym drewno podstawczakom, po starzeniu, przez odparowanie, impregnacja wgłębna, kg/m <sup>3</sup> (w przeliczeniu na koncentrat), grzyby testowe:<br>- <i>Coniophora puteana</i><br>- <i>Poria placenta</i><br>- <i>Gleophyllum trabeum</i>          | ≤ 2,4<br>≤ 2,0<br>≤ 2,0          | -                   |
| Skuteczność zabezpieczenia przeciwko larwom spuszczela pospolitego <i>Hylotrypes bajulus</i> L., po starzeniu, przez odparowanie – po 12 tygodniach, impregnacja powierzchniowa, 100 g/m <sup>2</sup> (w przeliczeniu na koncentrat), śmiertelność larw, %                                          | 100                              | -                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 20 mm, bez pustki powietrznej, zabezpieczonych metodą powierzchniową (smarowanie) według p. 2                                                     | C-s2, d0                            | - |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 40 mm, z pustką powietrzną lub bez pustki, zabezpieczonych metodą powierzchniową (kąpiel) według p. 2                                             | B-s2, d0                            | - |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego), o grubości co najmniej 20 mm, z pustką powietrzną lub bez pustki, zabezpieczone metodą powierzchniową (kąpiel) według p. 2 oraz lakierem Protector Lakierobejca ochronna | B-s2, d0                            | - |
| Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień elementów drewnopochodnych (sklejki), o grubości co najmniej 12 mm, bez pustki powietrznej, zabezpieczone metodą powierzchniową (smarowanie) według p. 2                                                                         | C-s2, d0                            | - |
| Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego, przekryć dachowych z gontów z drewna iglastego, zabezpieczonych metodą powierzchniową (smarowanie) oraz lakierem Protector Lakierobejca ochronna                                            | B <sub>roof</sub> (t <sub>1</sub> ) | - |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

*Właściciel*  
*Iwona Oleszak*  
Iwona Oleszak

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 23.04.2021r.  
(miejsce i data wydania)

*Iwona Oleszak*  
(podpis)

<sup>1)</sup> Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

<sup>2)</sup> Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

<sup>3)</sup> W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.